



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области в городе Клинцы, Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах Брянской области  
243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Скоробогатова, д.7а  
Тел. 5-50-97 E-mail: klincy\_to@32.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
от 01.02.2022 № 490

ТО Управления Роспотребнадзора по Брянской области в г. Клинцы, Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах Брянской области

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Клинцы, Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах Брянской области Вайтеха А.А.

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «10» 01. 2022 г.

№ 2204/0004 в отношении МБОУ – Мартьяновская средняя общеобразовательная школа Клинцовского района Брянской области ИНН - 3217002418, ОГРН - 1023201337917

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- не выполняется программа производственного контроля в учреждении в части проведения лабораторных исследований, а именно: не осуществляются лабораторные исследования испытания сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, что является нарушением требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- остекление окон пищеблока школы выполнено с нарушением целостности стекла, что является нарушением требований п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- покрытие мебели обеденного зала столовой школы имеют дефекты, что не позволяет проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- отсутствует часть ограждения со стороны пищеблока, что является нарушением требований п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- кухонная посуда для младшей группы дошкольного отделения имеет дефекты и механические повреждения, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- часть стен кабинета №3 выполнены обоями, стены коридора выполнены обоями, что является нарушением требований п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- на пищеблок школы были приняты пищевые продукты, а именно: масло сливочное, весом 0,400 кг и капуста белокочанная 3,6 кг без документов, подтверждающих их качество и безопасность, что является нарушением требований п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений №2-12о от 31.01.2022г. органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710336, а также протокола измерений параметров микроклимата №23Кфм-4(04)-Г/01.22 от 24.01.2022 и протокола измерений освещенности №22Кфм-4(04)-Г/01.22 от 24.01.2022 года ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510879 выдан 17.07.2018 года:

- фактические значения параметров микроклимата не соответствуют установленным гигиеническим нормативам в обеденном зале - температура воздуха 16,5°C, допустимая норма 17-23°C;

- фактические значения уровней искусственной освещенности не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а именно: рабочее место повара, общее освещение- 132+-9,15ЛК, при норме 300ЛК; обеденный зал, общее освещение-180+-12,47ЛК, при норме 200ЛК; учебный класс (кабинет №1), общее освещение-165+-11,43ЛК, 231+-14,76 при норме 300ЛК; учебный класс (кабинет №4), общее освещение-224+-15,52ЛК, 231+-16,00, 227+-15,73 при норме 300ЛК; учебный класс (кабинет №5), общее освещение-189+-13,09ЛК, 191+-13,23, 190+- 13,16 при норме 300ЛК; учебный класс (кабинет №6), общее освещение-224+-15,52ЛК, 228+-15,80, 226 +-15,66 при норме 300ЛК, что является нарушением требований п.п. 2.7.1, 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – Мартьяновская средняя общеобразовательная школа Клинцовского района Брянской области

Юридический адрес: 243119, Брянская область, Клинцовский район, с. Мартьяновка, ул. Центральная, д. 92;

Фактические адреса: 243119, Брянская область, Клинцовский район, с. Мартьяновка, ул. Центральная, д. 92;  
243119, Брянская область, Клинцовский район, с. Мартьяновка, ул. Новая, д. 3 А.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В соответствии с требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- обеспечить проведение программы производственного контроля посредством лабораторных исследований (испытаний).

Срок исполнения: 31.08.2022г.

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.8.3 - остекление окон пищеблока школы выполнить из цельного стеклопакета.

Срок исполнения: 31.08.2022г.

- п.2.4.6.3 – выполнить покрытие мебели обеденного зала столовой школы материалами позволяющими

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «01» февраля 2022 г.

(подпись)

Мищенко С.А.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Срок исполнения: 31.08.2022г.

- п.2.8.1 – обеспечить уровни естественного и искусственного освещения гигиеническим нормативам на рабочем месте повара, в учебных кабинетах №№1, 4, 5, 6.

Срок исполнения: 31.08.2022г.

В соответствии с требованиями п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- не допускать прием пищевых продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Срок исполнения: с момента получения предписания, далее постоянно.

О принятых мерах просим сообщить в наш адрес письменно, в срок – к 31.08.2022 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Мартыановская средняя общеобразовательная школа Клиновского района Брянской области

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Брянской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Брянской области в г. Клинцы, Клиновском, Гордеевском и Красногорском районах Брянской области



А.А. Вайтеха

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «01» февраля 2022 г.

(подпись)

Мищенко С.А.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: